

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«ГАДЯЧГАЗ»

Код ЄДРПОУ 05524660

ПРОТОКОЛ № 1

проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) щодо змін Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Гадячгаз" на 2017-2026 роки

м. Гадяч

«10» серпня 2017 р.

Присутні:

Від органів виконавчої влади :

Бондаренко С.М.

Перший заступник голови Гадяцької районної державної адміністрації

Від ПАТ «Гадячгаз»:

Довгаль А.В.

заступник голови правління – головний інженер;

Іванов О.М.

заступник голови правління- начальник служби обліку газу;

Дворник І.П.

в.о. головного бухгалтера;

Козаченко С.А.

головний економіст;

Давиденко Ю.В.

начальник АГВ

Смірнова І.А.

начальник ВТВ;

Порядок денний:

Обговорення пропозицій ПАТ "Гадячгаз" по внесенню змін до I розділу Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Гадячгаз" на 2017- 2026рр. (Інвестиційної програми на 2017 рік)

Розгляд питань порядку денного:

Про внесення змін до затвердженого I розділу Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Гадячгаз" на 2017- 2026рр. (Інвестиційної програми на 2017 рік).

Слухали: Довгаль А.В., заступника голови правління – головного інженера, який повідомив, що 28 березня цього року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила План розвитку газорозподільних систем ПАТ «Гадячгаз» на 2017-2026 роки. Першим розділом цього Плану є Інвестиційна програма на 2017-й рік, сума якої попередньо складала 5370,2 тис. грн. (Постанова НКРЕКП №404 від 28.03.2017 р. «Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ «Гадячгаз» на 2017 – 2026 роки») Джерела її фінансування було розраховано виходячи зі структури тарифів на розподіл природного газу, що затверджені Постановами НКРЕКП №351 від 28.03.2017р. «Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для ПАТ "Гадячгаз"»

Згідно Постанови НКРЕКП №866 від 30.06.17р., ПАТ «Гадячгаз» проводить відкриті слухання щодо необхідності внесення відповідних змін. Проект змін було заздалегідь оприлюднено на сайті товариства.

Станом на 3.08.2017 року пропозиції та зауваження до Плану розвитку газорозподільної

системи ПАТ "Гадячгаз" на 2017- 2026рр. (Інвестиційної програми на 2017 рік) не надходило.

Слухали: Козаченко С.А., головного економіста, яка доповіла, що через скасування у квітні 2017-го року Постанови №351 від 28.03.2017р. «Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для ПАТ "Гадячгаз" (Постанова НКРЕКП №494 від 10.04.17р.) виникла необхідність внести зміни до Інвестиційної програми 2017 року (привести її у відповідність до діючого тарифу, зменшивши майже вдвічі).

Слухали: Довгала А.В., заступника голови правління – головного інженера, який зазначив, що реалізація заходів передбачених Планом розвитку газорозподільної системи на 2017 рік значно покращить технічний стан, подовжить період експлуатації діючої системи розподільчих газопроводів та споруд на них на ліцензованій території ПАТ "Гадячгаз", а також дає змогу забезпечити надійне безаварійне, безперебійне газопостачання споживачів.

Заходи направлені:

- блок - Експлуатація мереж, розділ I - Розподільчі газопроводи, передбачено заходи по модернізації газопроводу середнього тиску через річку Грунь біля с. Римарівка на с. Максимівка. Даний газопровід прокладений над водою на металевих опорах які під час паводкових вод підмиваються та втрачають свою основну функцію тримання газопроводу що в свою чергу призводить до його провисання та в подальшому можливість деформації та розриву газопроводу і його розгерметизації.

Товариством прийнято рішення виконати заходи по відновленню захисного покриття (фарби) надземних газопроводів довжиною 1,188 км. Згідно п.3.12 Правил безпеки систем газопостачання, зовнішні поверхні газопроводів необхідно фарбувати не рідше ніж 1 раз на 5 років.

У зв'язку з виявленням, під час проведення комплексного приладового обстеження технічного стану газопроводу, порушення захисного ізоляційного покриття, що забезпечує захист підземних газопроводів від електрохімічної корозії — необхідно провести заміну газопроводу низького тиску в с. Петрівка - Роменська.

- блок - Експлуатація мереж, розділ III - ГРП, передбачено заходи з капітального ремонту штукатурки зовнішніх стін будівлі ГРП так як вона знаходиться в незадовільному стані

- блок - Експлуатація мереж, розділ IV - ШРП, передбачено заходи з реконструкції ШРП та запірної арматури на них. Дані роботи направлено для забезпечення безаварійної роботи розподільчих газопроводів та споруд на них, встановлення телеметрії надають змогу оперативного реагування за технологічним обладнанням ШРП.

- блок - Експлуатація мереж, розділ VI - ЕХЗ, передбачено заходи для підвищення рівня електрохімічного захисту підземних сталевих газопроводів. Заплановано виконати капітальний ремонт 3 станцій катодного захисту, що дасть можливість продовжити термін експлуатації даних розподільчих газопроводів.

- блок - ВТВ, розділ III - Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих втрат природного газу, з метою забезпечення вимірювання об'ємів газу на точках входу в газорозподільні мережі ПАТ "Гадячгаз" необхідно виконати встановлення даних вузлів обліку; для виконання умов Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" та забезпечення 100% облік.

Після обговорення,

Вирішили:

1. Підтримати проект змін до I розділу Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Гадячгаз" на 2017 - 2026 рр. (Інвестиційної програми на 2017 рік)
2. Зміни до I розділу Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Гадячгаз" на 2017- 2026 рр. (Інвестиційна програма на 2017 рік) з протоколом проведення відкритого слухання направити до НКРЕКП.

3. Даний протокол оприлюднити на офіційному веб-сайті ПАТ «Гадячгаз».

Голосували:

«за» - одноголосно;

«проти» - немає;

«утримався» - немає.

Рішення прийнято.

Всі питання порядку денного засідання розглянуті, прийняті відповідні рішення. Засідання оголошується закритим.

Від органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування:

Перший заступник голови Гадяцької
районної державної адміністрації

С.М. Бондаренко

Від ПАТ «Гадячгаз»:

Заступник голови правління
головний інженер

А.В. Довгаль

Заступник голови правління
начальник служби обліку газу

О.М. Іванов

В.о. головного бухгалтера

І.П. Дворник

Головний економіст

С.А. Козаченко

Начальник АГВ

Ю.В. Давиденко

Начальник ВТВ

І.А. Смірнова