

**Аналіз середньомісячної калорійності природного газу (ккал/м<sup>3</sup>),  
що постачався населенню у 2014-2015 роках (помісячно)  
в зоні діяльності ПАТ «Гадячгаз»**

місяці	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
роки	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
<b>2014</b>	8424	8454	8442	8407	8422	8391	8428	8448	8436	8390	8317	8355
<b>2015</b>	8350	8400	8339	8307	8339	8376	8389	8363	8351	8560	8287	8319

### **Інформативно**

Згідно з міждержавним ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия» за фізико-хімічними показниками зокрема теплоти згорання природні горючі газу повинні відповідати вимогам та нормам, що наведені нижче.

<b>Наименование показателя</b>	<b>Норма</b>	<b>Метод испытания</b>
1. Теплота сгорания низшая, МДж/м <sup>3</sup> (ккал/м <sup>3</sup> ), при 20°С 101,325 кПа, не менее	31,8 <b>(7600)</b>	ГОСТ 27193-86 ГОСТ 22667-82 ГОСТ 10062-75

Голова правління ПАТ «Гадячгаз»

Д.І.Шестерненко